



## Veileder for påslipp av lensevann/anleggsvann til kommunalt avløpsnett

### Du må søke om tillatelse til påslipp

1. Dersom du har en bygge- eller anleggsgrop større enn 500 m<sup>3</sup>, og det oppstår behov for å lense anleggsvann til kommunalt avløpsnett, må det søkes om påslippstillatelse.
2. Påslipp av anleggsvann hvor grunnen er forurenset kan være søknadspliktig. Det legges til grunn at massene blir masseutskiftet, og at massene håndteres i tråd med gjeldende regler for forurensende masser.
3. Påslipp av anleggsvann fra VA-grøft er normalt ikke søknadspliktig. Kravene i Vannstandard skal alltid følges, inkludert krav om anleggssandfang.

Søknadspliktige tiltak skal søkes om til VA-myndighet i Stavanger kommune før arbeidet starter opp.

### Hvor skal anleggsvannet ledes

Påslipp av anleggsvann som faller utenfor søknadsplikt skal ledes til overvann eller felles avløpsnett. For søknadspliktige tiltak, vil det oppgis i vedtaket hvor påslippet skal ledes. Normalt skal også dette ledes til overvann eller felles avløpsnett.

### Slik søker du om påslipp av lensevann/anleggsvann

Søknad om midlertidig påslipp av lensevann/anleggsvann skal utarbeides som en rapport. Søknaden bes sendes til vårt postmottak: [paslipp@stavanger.kommune.no](mailto:paslipp@stavanger.kommune.no).

Rapporten for midlertidig påslipp av lensevann/anleggsvann må opplyse om tiltaket og konsekvenser beskrives, derav:

- Tiltakshaver
- Orientering om prosjektet
  - Beskrivelse av prosjektet
  - Kartskisse som viser oversiktsbilde av påslippspunkt
- Midlertidig påslipp
  - Generell beskrivelse av kartlagt påslipp
  - Dimensjonerende mengder av drifts- og drens vann
    - Hvor mye påslipp av vann er det tiltenkt i ukedager og helger?
    - Tidsrom – hvor lenge påslippet vil pågå
    - Total vannmengde
- Vannkvaliteten på anleggsvannet og påslippskontroll
  - Bergart og grunn i område, og vil det bli benyttet enkelte kjemikalier ved anleggsarbeidet? Vil det kunne påvirke pH-verdiene i avrenningsvannet?
  - Gjør rede for rens tiltak og utslippskontroll som legges til grunn for byggegrøp (med henvisning til grenseverdier fra vedlagt tabell under)
    - Oppholdstid
    - Påslippspunkt – nr. på aktuell kum, (og kort beskrivelse av hvor avløpsvannet ledes)
  - Prinsippskisse av renseanlegg
  - Tilsyn på utslippspunkter og levering av slam
    - Hvor ofte skal utslippspunktene kontrolleres?
    - Benyttes det sjekklister? Blir utslipp journalført?
    - Leveres slam til godkjent mottak?



- Kvalitetssikring av målinger
  - Hyppighet på overvåking/målinger?
  - Hvordan utføres målingene?
- Kontaktinformasjon

### Hvilke krav stiller vi?

Dersom vi tillater påslipp til det kommunale avløpsnett vil kommunen stille krav om grenseverdier, rensing, prøvetaking og rapportering.

### For påslipp til overvannsnett som leder til resipient

Det skal kun ledes vann som ikke er forurenset via kommunalt overvannsnett. Grenseverdier som skal overholdes før påslipp til kommunalt avløpsnett for suspendert stoff (SS):  $\leq 100$  mg/l.

### For påslipp til spillvannsnett/ påslipp i en felles avløpsone

#### Grenseverdier og rensing med avrenning til Sentralrenseanlegg Nord-Jæren

Det stilles krav til innhold av ulike stoffer i avløpsvannet som føres til Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ). Dere skal påse at kommunens grenseverdier overholdes til enhver tid. For å overholde våre grenseverdier kan det være behov for å installere et renseanlegg for å rense anleggsvannet før det slippes på kommunalt avløpsnett. Vi krever at vannmengden begrenses og at påslippet kan reguleres. Dersom det er snakk om påslipp av store mengder anleggsvann, kan det være aktuelt å fordele påslippet gjennom døgnet. Alternativt kan det være aktuelt å sette inn fordrøyningskum eller dam for å ta unna vannmengdene hvis det ikke er kapasitet nok.

Vannet som slippes på det kommunale avløpsnett må ikke overskride kravene som er gitt i tabellen under.

Parameter	Grenseverdi
Suspendert stoff (sedimenterbart materiale)	<350 mg/l
pH	6-9
Bly, Pb	<50 µg/l
Kadmium, Cd	<2 µg/l
Kobber, Cu	<200 µg/l
Krom, Cr	<50 µg/l
Kvikksølv, Hg	<2 µg/l
Nikkel, Ni	<50 µg/l
Sink, Zn	<500 µg/l
Sølv, Ag	<50 µg/l
Cyanid, CN	<500 µg/l
Olje	<50 mg/l
Olje	<45 °C



### **Prøvetaking og rapportering**

Vi krever prøvetaking av anleggsvannet og vannanalyse av akkreditert laboratorium, for å dokumentere at grenseverdiene overholdes.

Analyseresultatene fra prøvetakingen skal sammenstilles med våre grenseverdier og oversendes til vårt postmottak: [paslipp@stavanger.kommune.no](mailto:paslipp@stavanger.kommune.no).

Vi gjør oppmerksom på at påslippet kan bli pålagt stoppet umiddelbart dersom påslippet er større enn beskrevet i søknad, eller ikke tilfredsstillende grenseverdier.

### **Hvorfor stiller vi krav?**

VA-myndighet i Stavanger kommune er forurensningsmyndighet for påslipp av lensevann/anleggsvann til kommunalt nett. Som ledningseier stiller VA-myndighet krav med hjemmel i Forurensningsforskriften, [§15A-4](#), for å:

- beskytte vårt ledningsnett
- forhindre driftsforstyrrelse på Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ)
- forhindre tilførsel av miljøgifter og tungmetaller til avløpslammet som produseres på SNJ. Dette avløpslammet benyttes til jordforbedring
- for å sikre at det ikke ledes forurensning via kommunalt avløpsnett til resipient

### **Har du spørsmål om påslipp?**

Kontakt VA-myndighet: [paslipp@stavanger.kommune.no](mailto:paslipp@stavanger.kommune.no)