

Sanitærreglementet - tekniske bestemmelser

Kommunenes Sentralforbunds ”standard abonnementsvilkår for vann og avløp” tekniske bestemmelser gjøres gjeldende i Stavanger fra 01.01.2011 med følgende presiseringer.

1. Krav om at vanninntaket skal være utstyrt med vannmålerkonsoll i alle selvstendige eiendommer
2. Den frostfrie dybden er 110 cm
3. Hver eiendom skal ha en stikkledning. Avløpsledninger for spill- og overvann skal være henholdsvis rød og grå/ sort og skal alltid legges som separatsystem på egen eiendom
4. Takvann skal ledes til drenskum eller egen sandfangskum
5. Alle stikkledninger for avløp skal tilknyttes kommunal ledning utenfor kum og være utstyrt med utvendig stakepunkt. Stakepunktets stigerør skal være minst 200 mm eller mer
6. Renseanlegg som olje- og bensinutskillere og fettutskillere med mer skal godkjennes av vann- og avløpsverket før montering
7. Pumpeanlegg skal godkjennes særskilt i henhold til den praksis som foreligger i dag
8. Lavest tillatt kjellergulvshøyde blir fastsatt av stikkledningens lengde, fall og andre krav i sanitærreglementet. Det skal alltid være minst 90 cm mellom kjellergulv og/ eller vannstand i lavest monterte vannlås og innvendig topp hovedledning målt i stikkledningens forgreningspunkt på hovedledning. Dog aldri lavere enn kote + 3,00